

Prüfprotokoll für Arbeitsplattformnetze

(gem. §§ 10 und 11 BetrSichV)

Auftraggeber: Datum:

Arbeitsplattformnetzersteller / Montagebetrieb:

Bauvorhaben:

Aufbau nach Plan

Arbeitsplattformnetz

Standsicherheit nachgewiesen

Abweichende Ausführung vom Plan

Verwendungszweck:

Arbeitsplattformnetz und Zubehörteile

augenscheinlich unbeschädigt *

Arbeits- und Betriebssicherheit / Standsicherheit

Maschenweiten von 45 mm *

Netzfläche nicht tiefer als 1,5 m unter der Konstruktion *

Netzebene nicht mehr als 20° geneigt *

Befestigung mindestens alle 50 cm *

Traversengurte alle 2 m *

Durchfädelerung mindestens alle 10 Maschen *

Maximaler Durchhang (50 cm bei einer Person) beachtet *

Alterungsprüfung durchgeführt *

Wandabstand *

Aufstiege, Zugänge *

Randsicherung *

Verkehrssicherung, Beleuchtung *

Plan für Benutzung an Auftraggeber übergeben *

* angekreuzt = geprüft und in Ordnung

Prüfung des Arbeitsplattformnetzes abgeschlossen, die Kennzeichnung ist wie abgebildet angebracht.

Kennzeichnung

Arbeitsplattformnetz
Hersteller des Netzes
Artikelnummer
Maschenweite 45 mm
Belastung mit max.kg /Personen
Datum der Herstellung (Netz)
Datum der Prüfung (Übergabe)
Arbeitsplattformnetzbaubetrieb Jedermann
12345 Irgendwo Tel. 1234 123456

Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Datum Unterschrift (befähigte Person)

.....
Datum Unterschrift (Auftraggeber)

Veränderungen am Arbeitsplattformnetz dürfen nur durch den Arbeitsplattformnetzersteller/Montagebetrieb ausgeführt werden